

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 064/2015

Objeto: Aquisição de Lâmpadas Fluorescentes e Reatores.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA ORGANIZAÇÕES MSL EIRELI- EPP

DA TEMPESTIVIDADE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à FAPEMIG às 15h42, do dia 12/05/2016. O Aviso do Edital foi publicado no dia 06/05/2016, portanto diante do previsto no item 3.1 do Edital, o documento é intempestivo. Porém julgamos pertinente o pedido de esclarecimento.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa solicitou esclarecimentos do item abaixo relacionado:

“Prezados Senhores, boa tarde! Referente ao PREGÃO 64/2015 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E Reatores.

Quanto aos reatores gostaríamos de saber mais detalhes dos produtos, pois as especificações detalhadas do edital remetem somente a uma marca, nenhuma outra marca tem as mesmas especificações, já as especificações dos reatores no site do compras mg, nos abre um leque maior de marcas que possam atender, devemos seguir edital ou os códigos do site compras mg? São os lotes 6,7,8,9.”

A área técnica da FAPEMIG (DMPSG) esclareceu conforme descrição abaixo:

RESPOSTA:

“Prezada Sra.Pregoeira,

“As especificações dos reatores constantes no edital foram detalhadas conforme equipamentos instalados na FAPEMIG e orientações da CONCREMAT, empresa gerenciadora da obra desta Fundação. Ressaltamos também, que alguns reatores são específicos para automação, e que caso não seja respeitada a especificação apontada, há o risco de que não funcione corretamente.

Diante disso, orientamos que sejam seguidas as especificações constantes no edital.”

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 16 de Maio de 2016.

Luciana Barbosa Dias