

- 1 - AS TUBULAÇÕES PARA ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ATENDENDO A NBR 5648 DA ABNT.
- 2 - AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTERAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR UM DECAÍMTO MINIMO DE 0,2% (DOIS POR CÉNTIMO) POR METRO.
- 3 - DURANTE A CONSTRUÇÃO E A O SINTOMAS DOS APARELHOS, AS EXTREMIDADES LIVRES DAS TUBULAÇÕES SERÃO MEDADAS COM BULOES ROSQUEIADOS, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE BULOES DE MADEIRA DO PAPEL.
- 4 - COTAS EM CENTÍMETRO.
- 5 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM MILÍMETRO.
- 6 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENVIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.
- 7 - TODOS OS MATERIAIS COMPOSTOS DAS INSTALAÇÕES, DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS REQUISITOS DE QUALIDADE PELA ABNT.
- 8 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA INDICADA.
- 9 - COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO QUANDO INDICADO.

